

Vorlage zur Veröffentlichung im Gemeindeblatt

Trinkwasserbeschaffenheit der Gemeinde Beselich

Festgestellte Wasserhärte in Beselich am 22.06.2021:

Ortsteil / Gewinnungsanlage	Gesamthärte °dH	Härtebereich nach dem neuen Waschmittelgesetz
Obertiefenbach, Seniorenwohnheim Maria Hilf	2,8*	2
Schupbach, Kindergarten Eulennest	17,9	3
Heckholzhausen, Kindergarten Sternenland	18,1	3
Niedertiefenbach, Kindergarten Kastanienburg	13,9	3
Schupbach, Spedition Graß	18,0	3

* nicht repräsentativ für das Ortsnetz Obertiefenbach, da hauseigene Enthärtungsanlage

Härtebereiche des Trinkwassers nach dem neuen Waschmittelgesetz vom 01.02.2007:

Gesamthärte in °dH	Härtebereich nach dem neuen Waschmittelgesetz
weniger als 8,4	1 (weich)
8,4 bis 14	2 (mittel)
mehr als 14	3 (hart)

Je nach Härtebereich wird vom Waschmittelhersteller die Dosierung des Waschmittels empfohlen. Je kleiner der Härtebereich, desto sparsamer kann das Waschmittel dosiert werden. Wir bitten Sie, dies bei der Einstellung Ihrer wasserverbrauchenden Haushaltsgeräte (Waschmaschine, Spülmaschine) zu berücksichtigen.

Söhrewald, 14.07.2021

INSTITUT FÜR WASSER-, ABWASSER-
UND UMWELTFRAGEN


ppa. Unger
(Diplom-Biologin)

c:beselich\270721